



|        |     |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| DN     | 125 | 100 | 80  | 65   | 50  | 40   | 32   | 25  | 20  | 15  | 10  |
| INCHES | ø5" | ø4" | ø3" | ø2½" | ø2" | ø1½" | ø1¼" | ø1" | ø¾" | ø½" | ø¾" |

| Kg/cm² | °C    | SÍMBOLO | DESCRIPCION                             |
|--------|-------|---------|---|
| 1.0    | 119.6 |         | MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE             |
| 1.5    | 126.8 |         | MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE             |
| 2.0    | 132.9 |         | MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE             |
| 2.5    | 138.2 |         | MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE             |
| 3.0    | 142.9 |         | MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE             |
| 4.0    | 151.2 |         | VALVULA SEGURIDAD<br>SAFETY VALVE       |
| 4.5    | 154.8 |         | VALVULA SEGURIDAD<br>SAFETY VALVE       |
| 5.0    | 158.1 |         | VALVULA SEGURIDAD<br>SAFETY VALVE       |
| 5.5    | 161.2 |         | VALVULA ANTIRRETORNO<br>CHECK VALVE     |
| 6.0    | 164.2 |         | FILTRO<br>FILTER                        |
| 6.5    | 166.9 |         | FILTRO<br>FILTER                        |
| 7.0    | 169.5 |         | ESPIRAL<br>SPIRAL                       |
| 7.5    | 172.1 |         | ESPIRAL<br>SPIRAL                       |
| 8.0    | 174.5 |         | BOMBA<br>PUMP                           |
| 8.5    | 176.8 |         | BOMBA<br>PUMP                           |
| 9.0    | 179.1 |         | VALVULA MANUAL<br>HAND VALVE            |
| 10.0   | 183.3 |         | VALVULA MANUAL<br>HAND VALVE            |
| 11.0   | 187.1 |         | VALVULA AUTOMATICA<br>AUTOMATIC VALVE   |
| 12.0   | 190.8 |         | VALVULA AUTOMATICA<br>AUTOMATIC VALVE   |
| 13.0   | 194.2 |         | PURGADOR<br>STEAM TRAP                  |
| 14.0   | 197.4 |         | PURGADOR<br>STEAM TRAP                  |
| 15.0   | 200.5 |         | BOMBA DE CONDENSADOS<br>CONDENSATE PUMP |
| 16.0   | 203.4 |         | BOMBA DE CONDENSADOS<br>CONDENSATE PUMP |

**BAVIERA**  
 INSTALACIONES DE VAPOR TORRENT VALENCIA ESPAÑA  
 TL 34 961553748 FAX 34 961575685 e-mail baviera@baviera.com

NOMBRE  
**BAVIERA STEAM SYSTEM**

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| TITULO | BSS sh 01 | VALIDADO |
|--------|-----------|----------|

|          |           |          |            |          |
|----------|-----------|----------|------------|----------|
| FECHA    | ARCHIVO   | REVISADO | VERIFICADO | PLANO N° |
| 13-11-08 | BSS sh 01 | R.B.     | J.B.       | 0811131  |